

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HKN-15,40/16

Jasieniec, dnia 23.05.2016
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Elżbietę Kochanicką - Szczygła Higieny
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Komunalnej, upoważnienie w 2016

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Jasieniec, ul. Worecka 42
05-604 Jasieniec, tel (48) 661 3540

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja instalowania wody - wodociąg publiczny
Stefanów gm. Jasieniec

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Jasieniec reprezentowana przez wójta Marka
Pietrasza

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Worecka 42, 05-604 Jasieniec

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 797-194-57-41 REGON: 640113728

PKD: 36-00-2 - pobór, maleźnictwo i dostarczanie wody

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Marek Pietrasz - wójt Gminy Jasieniec

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

M. Dobry

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Roman Włoch - konserwator

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli... 23-05-2016 godz. 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie podlega ustawie o przedsiębiorczości gospodarczej
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie o przedsiębiorczości gospodarczej
4. Data i godzina zakończenia kontroli... 23-05-2016 godz. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
sprawozdanie z badań próbek wody do picia nr 79315 z dnia 28.04.2016
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
decyzja RS.6341-74.2015.KK z dnia 24.08.2015 - pozwolenie wodnoprawne wyd. przez Starostę Gdajskiego
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr... ZFI/PIK/IK/LO/11/01/10

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Gmina Janowiec z siedzibą w miejscowości Janowiec
nie jest terenem
W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-cywilne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Miejscie Stefanówie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne - decyzja nr RS.6341-74.2015.KK z dnia 24.08.2015, wydana przez Starostę Gdajskiego, pozwolenie na pobór wody podziemnej z utworu ciętowego dla potrzeb wodociągów

opracowania wódnego do dnia 23.08.2035r. Wodociąg obsługujący miejscowości: Skrańków i Franuszków (ok 160 osób), długości ok. 2,35 km (ok 50 przystanków). Pomiernictwo oraz urządzenia do stacji uzdatniania wody w dniu kontroli utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Teren wokół nur wyhorony, ogrodzony i oznakowany. W strefie ochronnej ujęcia wody znajduje się stacja uzdatniania wody. Strefa ma kształt prostokąta o wymiarach 38,2 m x 18,6 m (powierzchnia 710 m²). Na rzece wodociągowej zostały instalowane punkty poboru prób wody do badań oraz harmonogram poboru prób - realizowany na bieżąco.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

.....
(nr mandatu karnego)

.....
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....

z dnia.....wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu


.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....


(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Gmina Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
NIP 797-194-57-41
Regon 670223729


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....23.05.2016r.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Gmina Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec
NIP 797-194-57-41
Regon 670223729

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** wymienione w punkcie II.13
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić